

[illegible][illegible][illegible]

Fosso di guardia

Terreno Vegetale S > 30 cm

40°

130 100 325 325 100 70

2.5%

2.5%

Geotessuto

Tubo per drenaggio

Rilevato in Terreno A1-A3

Terreno Vegetale S > 30 cm

2/3

Scotico terreno spessore > 30 cm

Strato anticapillare - spessore 30 cm

MAGRONE DI PULIZIA E LIVELLAMENTO:	
- Classe di resistenza	C12/15 MPa
- Contenuto min. cemento	150 Kg/mc
CALCESTRUZZO IN FONDAZIONE:	
- Classe di resistenza	C 25/30 MPa
- Copriferro min.	C = 25 mm
- Aggregati Ø max	25 mm
- Contenuto min. cemento	300 Kg/mc
- Rapporto a/c max	0.60
- Classe di consistenza	S3/S4
- Classe di esposizione	XC2

- Classe di resistenza	C32/40 MPa
- Copriferro min.	C = 30 mm
- Aggregati Ø max	25 mm
- Contenuto min. cemento	320 Kg/mc
- Rapporto a/c max	0.50
- Classe di consistenza	S3/S4
- Classe di esposizione	XF1

- $(f_t/f_y)_k < 1.35$; $(f_t/f_y)_k$ medio > 1.15
come da D.M. gen.08

- f_{yk} = tensione caratteristica di snervamento = 450 N/mm²
- f_{tk} = tensione caratteristica di rottura = 540 N/mm²



PROGETTO DEFINITIVO

T.15

SCALA: VARIE	DATA: 20/04/2015
--------------	------------------

SCALA: VARIE

DATA: 20/04/2015

revisione	data

--	--

--	--	--


RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO:

Aerre
P&L
engineering
SEDE LEGALE
Strada Cavagnari, 10
43100 Parma
Tel. 0521/986776

Ing. LUCA GALLICANI

TIMBRO E FIRMA

TIMBRO E FIRMA



Questo elaborato non può essere riprodotto né integralmente, né in parte per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito.